

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»
(ГАУ СО «ОЦРТР и СТО»)**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области
Инспектор В. Пинчугов

_____ 2018г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУ СО «ОЦРТР и СТО»

_____ /А.А. Бессчастнов/

_____ » _____ 2018г.



Отдел развития профессиональной карьеры

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

для обучения пожарно-техническому минимуму
сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций,
и руководителей подразделений организаций

г. Екатеринбург

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Рабочий учебно-тематический план	4
3. Календарный план-график.....	5
4. Содержание учебных тем	5
5. Организационно-педагогические условия	6
6. Перечень нормативно правовых актов, используемых для обучения	7
Приложение 1	8
Приложение 2.....	10

Введение

Учебная программа разработана в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности» «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Учебная программа предназначена для повышения квалификации сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций.

Целью изучения курса является приобретение знаний слушателями в области обеспечения пожарной безопасности в организациях.

Основные задачи курса:

1. Изучение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организаций.
2. Изучение мер пожарной безопасности в организациях.

В результате изучения курса слушатели должны:

Знать:

1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.
2. Основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности организаций.
3. Особенности пожарной опасности организаций.

Уметь:

1. Пользоваться первичными средствами пожаротушения.
2. Действовать при возникновении пожара.

Рабочий учебно-тематический план

Цель: Совершенствование знаний и практических навыков.

Категория слушателей: сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану организаций, и руководители подразделений организаций.

Продолжительность обучения: 16 академических часов. Один академический час равен 45 минутам.

Форма обучения: с отрывом от работы.

При реализации программы применяется форма организации образовательной деятельности, основанная на использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

№ тем	Наименования тем	Часы
1	Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям	4
2	Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь	4
	Зачет	
3	Действия при пожаре	2
5	Практическое занятие	4
	Итоговая аттестация	2

Итого:

16 часов

Календарный план-график

№ п/п	Учебный модуль, дисциплина, раздел, тема	Количество часов по учебным дням					Итого, час
		1	2	3	4	5	
1	Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям	2	2				4
2	Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь		2	2			4
	Зачет						
3	Действия при пожаре				2		2
5	Практическое занятие				1	3	4
	Итоговая аттестация					2	2

Содержание учебных тем

Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года. Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

Тема 2. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. Назначения, правила применения, местонахождение на предприятии. Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их местонахождение на предприятии. Автоматические установки пожарной сигнализации (далее - АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее - АУПТ). Схема размещения на предприятии. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, месторасположение.

Тема 3. Действия при пожаре

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе. Оказание доврачебной помощи пострадавшим.

Тема 4. Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Оказание доврачебной помощи пострадавшим.

Итоговая аттестация

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Организационно-педагогические условия

Нормативный срок обучения на курсах вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 16 академических часов.

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.

Проведение промежуточных аттестаций предусматривается за счет времени, отведенного на изучение темы. Промежуточная аттестация считается пройденной успешно при 70% правильных ответов в тесте (4 из 6) (Приложение 1).

Проведение и итоговой аттестации предусматривается за счет времени, отведенного на изучение программы (Приложение 2).

Требования к кадровому обеспечению реализации программы.

Преподаватели должны иметь высшее образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

Лица, не имеющие специальной подготовки, но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности в порядке исключения могут быть назначены на соответствующие должности

Материально-технические условия реализации программы:

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя:

Организацию условий для проведения занятий, наличие необходимого оборудования.

Аудиторные занятия проходят в учебном зале (кабинет № 8), оборудованном рабочими местами для учащихся (стол, стул).

Перечень нормативных правовых актов, используемых для обучения по пожарно-техническому минимуму

1. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3. Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»
4. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 г. № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»
5. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»
6. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 г. № 385 «О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы»
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. № 304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»
8. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
9. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населённых пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры»
10. Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"(с изменениями на 18 июля 2013 года)

Промежуточный тест

(Фамилия, Имя, Отчество тестируемого)

№ Вопроса	Содержание вопроса.	Вариант ответа.
1	1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:	
1.1	Пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму (ст.9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)).	
1.2	Пламя и искры; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения.	
1.3	Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода	
2	Пожар - это:	
2.1	Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства (ст.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)).	
2.2	Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан.	
2.3	Горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.	
3	Противопожарный режим - это:	
3.1	Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей	
3.2	Требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности	
3.3	Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности (п.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)).	
4	Руководитель организации обязан:	
4.1	Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов (ст.37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017))	
4.2	Незамедлительно сообщать в пожарную охрану только о возникших пожарах	

4.3	Сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах только в случае, если не удалось самостоятельно потушить пожар	
5	Лица допускаются к работе на объекте:	
5.1	Только после прохождения противопожарного инструктажа (п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)).	
5.2	Возможно без прохождения противопожарного инструктажа.	
5.3	Данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации	
6	Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются:	
6.1	В соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (п.460 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016))	
6.2	В соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03).	
6.3	В порядке, определенном руководителем организации	


(Ф.И.О. проверяющего тест)

(количество баллов)

(подпись проверяющего тест)

БИЛЕТ №1

(Фамилия, Имя, Отчество тестируемого)		
№ Вопроса	Содержание вопроса.	Вариант ответа.
1	Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ?	
1.1	Основные законодательные документы в области пожарной безопасности.	
1.2	Правила пожарной безопасности в РФ. Общие требования обеспечения пожарной безопасности.	
1.3	Госстандарты, нормы пожарной безопасности, правила, инструкции в области пожарной безопасности.	
1.4	Строительные нормы.	
1.5	Распоряжения местных органов власти.	
2	Факторы, от которых зависит развитие пожара?	
2.1	от тепло-физических свойств горящего материала.	
2.2	от физико-химических свойств горящего материала.	
2.3	от химико-технологических свойств горящего материала.	
3	Основные требования к эвакуационным путям?	
3.1	Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения с учетом применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты	
3.2	Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты	
3.3	Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения с учетом применяемых в нем средств пожаротушения	
4	К передвижным относятся огнетушители, имеющие одну или несколько емкостей для зарядки ОТВ, которые смонтированы на тележке и имеют массу?	
4.1	не менее 5, но не более 500 кг	
4.2	не менее 30, но не более 500 кг	
4.3	не менее 20, но не более 200 кг	
4.4	не менее 20, но не более 400 кг	
4.5	не менее 40, но не более 500 кг	
5	Можно ли гасить горящую изоляцию электропровода до момента выключения электрического тока?	

5.1	нельзя.	
5.2	порошковым огнетушителем.	
5.3	углекислотным огнетушителем.	
5.4	сухим песком бросая его лопатой и совком.	
5.5	хладоновым огнетушителем.	
6	Правила размещения этого пожарного знака? 	
6.1	Для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты.	
6.2	в местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом.	
6.3	в местах нахождения пожарной лестницы.	
7	Порядок действия работников при пожаре?	
7.1	принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.	
7.2	принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей, потом сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану.	
7.3	немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять по возможности меры по эвакуации людей.	

(Ф.И.О. проверяющего тест)


(количество баллов)

(подпись проверяющего тест)

БИЛЕТ №2

(Фамилия, Имя, Отчество тестируемого)

№ Вопроса	Содержание вопроса	Вариант ответа
1	Основная задача пожарной охраны?	
1.1	Организация предупреждения пожаров.	
1.2	Тушение пожаров.	
1.3	Эвакуация людей и имущества.	
1.4	Предупреждение пожаров.	
1.5	Все перечисленное.	
2	Пожар?	
2.1	Неконтролируемое горение.	
2.2	стихийное бедствие, связанное с горением	
2.3	Горение веществ и материалов, сопровождающее пламенем	
2.4	горение веществ и материалов, сопровождающееся пламенем и дымом	
2.5	неконтролируемое горение, приводящее к ущербу	
3	Что запрещается на путях эвакуации?	
3.1	Загромождать эвакуационные пути и выходы.	
3.2	Устраивать сушилки и вешалки для одежды.	
3.3	Применять горючие материалы для отделки стен и потолка.	
3.4	Закрывать двери на замок.	
3.5	Все перечисленное.	
4	Для каких целей применяются хладоновые огнетушители?	
4.1	для тушения металлов.	
4.2	когда при пожаре окислителем является не кислород, а другие вещества (например, галогены, оксиды азота).	
4.3	Для тушения многих металлоорганических соединений.	
4.4	для тушения электропроводки под напряжением.	
4.5	для тушения некоторых гибридов металлов.	
5	Чем можно тушить горящий бензин, керосин, масла и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости?	
5.1	водой.	
5.2	порошковым огнетушителем.	
5.3	углекислотным огнетушителем.	
5.4	песком.	
5.5	пенным огнетушителем.	

6	Правила размещения этого пожарного знака? 	
6.1	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты.	
6.2	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин.	
7	Требования безопасности труда при тушении пожара?	
7.1	не применять веществ и материалов, приводящих к вскипанию, выбросу, усилению горения, взрыву.	
7.2	не применять веществ и материалов, приводящих к вскипанию, выбросу, усилению горения, взрыву.	
7.3	не бросать использованные и не сработавшие огнетушители в очаг пожара действовать быстро.	
7.4	все выше перечисленное.	

(Ф.И.О. проверяющего тест)


(количество баллов)

(подпись проверяющего тест)

БИЛЕТ №3

(Фамилия, Имя, Отчество тестируемого)

№ Вопроса	Содержание вопроса.	Вариант ответа.
1	Виды пожарной охраны?	
1.1	Государственная противопожарная служба.	
1.2	Вневедомственная пожарная охрана.	
1.3	Местная пожарная охрана.	
1.4	Добровольная пожарная охрана.	
1.5	Объединения пожарной охраны.	
2	Горение?	
2.1	экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся, по крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма.	
2.2	экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся: пламенем, свечением и выделением дыма.	
2.3	эндотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся, по крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма.	
3	Как должны открываться двери эвакуационных выходов и другие двери на пути эвакуации?	
3.1	не нормируется.	
3.2	по направлению выхода из здания.	
3.3	по направлению входа в здание	
3.4	в обе стороны	
3.5	должны быть постоянно открытыми	
4	Ручные (переносные) огнетушители должны быть размещены?	
4.1	в легко доступном месте исключаящим попадание солнечных лучей.	
4.2	в легкодоступном месте, исключаящем попадание осадков.	
4.3	в легкодоступном месте.	
5	Потушив горящую изоляцию электрической сети в квартире, нужно выяснить?	
5.1	не горит ли она дальше за групповым щитком.	

5.2	не горит ли она дальше на вводе в дом.	
5.3	не горит ли она дальше в квартире соседа.	
5.4	убедиться через полчаса в отсутствии горения изоляции в квартире.	
5.5	убедиться через час в отсутствии горения изоляции в квартире.	
6	Правила размещения этого пожарного знака? 	
6.1	Для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты.	
6.2	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом.	
6.3	В местах нахождения пожарной лестницы.	
7	Расстояние от возможного очага пожара до места расположения огнетушителя не должно превышать?	
7.1	20м.	
7.2	30м.	
7.3	40м.	
7.4	50м.	
7.5	в зоне прямой видимости.	

(Ф.И.О. проверяющего тест)


(количество баллов)

(подпись проверяющего тест)

БИЛЕТ №4

(Фамилия, Имя, Отчество тестируемого)

№ Вопроса	Содержание вопроса.	Вариант ответа.
1	Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются?	
1.1	органы местного самоуправления, предприятия, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	
1.2	органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	
1.3	органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством.	
2	Самовозгорание?	
2.1	возгорание в результате экзотермических процессов.	
2.2	возгорание в результате эндотермических процессов.	
2.3	возгорание в результате само инициируемых экзотермических процессов.	
2.4	возгорание в результате само инициируемых эндотермических процессов.	
2.5	начало выделения тепла в результате реакции окисления, сопровождающееся свечением, пламенем или дымом	
3	Ковровые дорожки в помещениях с массовым пребыванием людей?	
3.1	не допустимы.	
3.2	должны надежно крепиться к полу.	
3.3	должны легко скатываться.	
3.4	должны ежедневно пылесоситься	
3.5	Должны ежедневно подвергаться влажной обработке.	
4	Сроки перезарядки углекислотных огнетушителей?	
4.1	раз в год.	
4.2	раз в 2 года	
4.3	раз в 3 года	
4.4	раз в 4 года	

4.5	раз в 5 года	
5	Можно ли использовать порошковые огнетушители для защиты электронно-вычислительных машин, электронного оборудования, электрических машин коллекторного типа?	
5.1	да.	
5.2	нет.	
5.3	Можно при отключенном напряжении.	
5.4	Да, но только для машин коллекторного типа.	
5.5	исходя из сложившейся обстановки.	
6	Правила размещения этого пожарного знака? 	
6.1	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты.	
6.2	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин.	
6.3	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка.	
7	Оповещение людей о пожаре должно осуществляться?	
7.1	подачей звуковых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей.	
7.2	трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации.	
7.3	трансляцией речевой информации о соблюдении спокойствия.	
7.4	подачей световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей	
7.5	трансляцией речевой информации о способах эвакуации	

(Ф.И.О. проверяющего тест)


(количество баллов)

(подпись проверяющего тест)

БИЛЕТ №5

(Фамилия, Имя, Отчество тестируемого)

№ Вопроса	Содержание вопроса.	Вариант ответа.
1	Пожарная профилактика - это?	
1.1	комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение пожара.	
1.2	комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение пожара.	
1.3	ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.	
1.4	комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение пожара.	
2	Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются?	
2.1	пламя и искры.	
2.2	повышенная температура окружающей среды.	
2.3	повышенная радиоактивность окружающей среды.	
2.4	токсичные продукты горения и термического разложения.	
2.5	пониженная концентрация кислорода.	
3	Как должны открываться двери эвакуационных выходов и другие двери на пути эвакуации?	
3.1	не нормируется.	
3.2	По направлению выхода из здания.	
3.3	По направлению входа в здание.	
3.4	в обе стороны.	
3.5	Должны быть постоянно открытыми.	
4	Сроки перезарядки порошковых огнетушителей?	
4.1	раз в год.	
4.2	раз в 2 года	
4.3	раз в 3 года	
4.4	раз в 4 года	
4.5	раз в 5 лет	
5	Переносные огнетушители могут быть?	

5.1	передвижными.	
5.2	ручными.	
5.3	выстреливаемыми.	
5.4	ранцевыми.	
5.5	забрасываемыми	
6	Правила размещения этого пожарного знака? 	
6.1	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты.	
6.2	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин.	
7	Требования безопасности труда при тушении пожара?	
7.1	не применять веществ и материалов, приводящих к вскипанию, выбросу, усилению горения, взрыву.	
7.2	не применять веществ и материалов, приводящих к вскипанию, выбросу, усилению горения, взрыву.	
7.3	не бросать использованные и не сработавшие огнетушители в очаг пожара действовать быстро.	
7.4	все выше перечисленное.	

(Ф.И.О. проверяющего тест)


(количество баллов)

(подпись проверяющего тест)

БИЛЕТ №6

(Фамилия, Имя, Отчество тестируемого)

№ Вопроса	Содержание вопроса.	Вариант ответа.
1	На кого возлагается ответственность за обеспечение пожарной безопасности?	
1.1	руководителя предприятия.	
1.2	лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за пожарную безопасность.	
1.3	руководителя предприятия, лиц, ответственных за пожарную безопасность, должностных лиц в пределах их компетенции.	
1.4	руководителя предприятия, лиц, ответственных за пожарную безопасность, должностных лиц в пределах их компетенции, граждан.	
2	Факторы, от которых зависит развитие пожара?	
2.1	от тепло-физических свойств горящего материала.	
2.2	от физико-химических свойств горящего материала.	
2.3	от химико-технологических свойств горящего материала.	
3	Что запрещается на путях эвакуации?	
3.1	Загромождать эвакуационные пути и выходы	
3.2	Устраивать сушилки и вешалки для одежды	
3.3	Применять горючие материалы для отделки стен и потолка	
3.4	Закрывать двери на замок	
3.5	Все перечисленное	
4	Сроки перезарядки углекислотных огнетушителей?	
4.1	раз в год	
4.2	раз в 2 года	
4.3	раз в 3 года	
4.4	раз в 4 года	
4.5	раз в 5 лет	
5	Можно ли гасить горящую изоляцию электропровода до момента выключения электрического тока?	
5.1	нельзя.	
5.2	порошковым огнетушителем.	

5.3	углекислотным огнетушителем.	
5.4	сухим песком бросая его лопатой и совком.	
5.5	хладоновым огнетушителем.	
6	Правила размещения этого пожарного знака? 	
6.1	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты.	
6.2	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин.	
7	С кем происходит соединение при наборе телефона 01?	
7.1	с местным управлением МЧС.	
7.2	с дежурным мэрии.	
7.3	с командиром пожарного расчета.	
7.4	с городской противопожарной службой.	

(Ф.И.О. проверяющего тест)

(количество баллов)

(подпись проверяющего тест)

БИЛЕТ №7

(Фамилия, Имя, Отчество тестируемого)

№ Вопроса	Содержание вопроса.	Вариант ответа.
1	Административная ответственность может реализоваться?	
1.1	Правами надзорных органов.	
1.2	Правами местных органов власти.	
1.3	Правами местных органов власти и в судебном порядке.	
1.4	Судебном порядке.	
1.5	Правами надзорных органов и в судебном порядке.	
2	Пожар?	
2.1	не контролируемое горение.	
2.2	Стихийное бедствие, связанное с горением.	
2.3	Горение вещества и материалов, связанное пламенем.	
2.4	Горение вещества и материалов, связанное пламенем и дымом.	
2.5	Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу	
3	Основные требования к эвакуационным путям?	
3.1	Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения с учетом применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты	
3.2	Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты	
3.3	Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения с учетом применяемых в нем средств пожаротушения	
4	Сроки перезарядки пенных огнетушителей?	
4.1	Раз в год.	
4.2	Раз в 2 года.	
4.3	Раз в 3 года.	
4.4	Раз в 4 года	
4.5	Раз в 5 лет.	
5	Чем можно тушить горящий бензин, керосин, масла и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости?	

5.1	водой.	
5.2	порошковым огнетушителем.	
5.3	углекислотным огнетушителем.	
5.4	песком.	
5.5	пенным огнетушителем.	
6	Что запрещает этот пожарный знак? 	
6.1	Запрещается тушить водой.	
6.2	Запрещается пользоваться открытым огнем и курить.	
6.3	Запрещается курить.	
7	Какие вопросы задаст вам диспетчер городской противопожарной службы?	
7.1	Адрес? Номер дома?.	
7.2	Объект? (где пожар, например: в школе, в квартире, на складе и т.д.).	
7.3	Есть ли опасность для людей.	
7.4	Ваша фамилия и телефон.	
7.5	Ваш возраст.	

(Ф.И.О. проверяющего тест)

(количество баллов)

(подпись проверяющего тест)

БИЛЕТ №8

(Фамилия, Имя, Отчество тестируемого)

№ Вопроса	Содержание вопроса.	Вариант ответа.
1	Виды пожарно-технического инструктажа?	
1.1	вводный на рабочем месте, первичный, повторный, внеплановый, целевой.	
1.2	входной, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.	
1.3	вводный на рабочем месте, первичный, повторный, целевой.	
1.4	вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.	
1.5	вводный, первичный, повторный на рабочем месте, внеплановый, целевой.	
2	Горение?	
2.1	экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся, по крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма.	
2.2	экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся: пламенем, свечением и выделением дыма.	
2.3	эндотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся, по крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма.	
3	Ковровые дорожки в помещениях с массовым пребыванием людей?	
3.1	в легкодоступном месте, исключающем попадание солнечных лучей	
3.2	Должны легко крепиться к полу	
3.3	Должны легко скатываться.	
3.4	Ежедневно пылесоситься.	
3.5	Ежедневно подвергаться влажной уборке.	
4	Ручные (переносные) огнетушители должны быть размещены?	
4.1	на полу в специальном ящике и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания навешены на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до верхнего торца огнетушителя весом до 15 кг и не более 1,0 м весом 15 кг и более и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания	
4.2	в легкодоступном месте, исключающем попадание солнечных лучей	
4.3	в легкодоступном месте, исключающем попадание осадков	
4.4	в легкодоступном месте	
5	Потушив горящую изоляцию электрической сети в квартире, нужно выяснить?	

5.1	не горит ли она дальше за групповым щитком	
5.2	не горит ли она дальше на вводе в дом	
5.3	не горит ли она дальше в квартире соседа.	
5.4	убедиться через полчаса в отсутствии горения изоляции в квартире.	
5.5	убедиться через час в отсутствии горения изоляции в квартире.	
6	Что запрещает этот пожарный знак? 	
6.1	Запрещается тушить водой	
6.2	Запрещается пользоваться открытым огнем и курить.	
6.3	Запрещается курить.	
7	Закончив телефонный разговор с диспетчером городской противопожарной службы?	
7.1	возвращайтесь к месту возникновения пожара.	
7.2	оставайтесь поблизости, чтобы призывать прохожих к оказанию помощи в тушении пожара.	
7.3	возвращайтесь к месту возникновения пожара, чтобы начать эвакуацию людей.	

(Ф.И.О. проверяющего тест)

(количество баллов)

(подпись проверяющего тест)

БИЛЕТ №9

(Фамилия, Имя, Отчество тестируемого)

№ Вопроса	Содержание вопроса.	Вариант ответа.
1	Сроки проведения повторного противопожарного инструктажа?	
1.1	1 раз в месяц.	
1.2	1 раз в два месяца.	
1.3	1 раз в квартал.	
1.4	1 раз в полугодие.	
1.5	1 раз в год.	
2	Самовозгорание?	
2.1	возгорание в результате экзотермических процессов.	
2.2	возгорание в результате эндотермических процессов.	
2.3	возгорание в результате самоинициируемых экзотермических процессов.	
2.4	возгорание в результате самоинициируемых эндотермических процессов	
2.5	начало выделения тепла в результате реакции окисления, сопровождающееся свечением	
3	Как должны открываться двери эвакуационных выходов и другие двери на пути эвакуации?	
3.1	не нормируется	
3.2	по направлению выхода из здания	
3.3	по направлению входа в здание	
3.4	в обе стороны	
3.5	должны быть постоянно открытыми	
4	Для каких целей применяются хладоновые огнетушители?	
4.1	для тушения металлов	
4.2	когда при пожаре окислителем является не кислород, а другие вещества (например, галогены, оксиды азота)	
4.3	для тушения многих металлорганических соединений	
4.4	для тушения некоторых гидридов металлов	
5	Можно ли использовать порошковые огнетушители для защиты электронно-вычислительных машин, электронного оборудования?	

5.1	Нет.	
5.2	Да.	
5.3	Можно при отключенном напряжении.	
5.4	да, но только для защиты электрических машин коллекторного типа	
5.5	исходя из сложившейся обстановки	
6	Что запрещает этот пожарный знак? 	
6.1	Запрещается тушить водой.	
6.2	Запрещается пользоваться открытым огнем и курить.	
6.3	Запрещается курить.	
7	Порядок действия работников при пожаре?	
7.1	принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.	
7.2	принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей, потом сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану.	
7.3	немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять по возможности меры по эвакуации людей.	

(Ф.И.О. проверяющего тест)

(количество баллов)

(подпись проверяющего тест)

БИЛЕТ №10

(Фамилия, Имя, Отчество тестируемого)

№ Вопроса	Содержание вопроса.	Вариант ответа.
1	Какие виды ответственности влечет нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности?	
1.1	уголовную и административную.	
1.2	административную и дисциплинарную.	
1.3	уголовную, административную и дисциплинарную.	
2	Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются?	
2.1	пламя и искры.	
2.2	повышенная температура окружающей среды.	
2.3	повышенная радиоактивность окружающей среды.	
2.4	токсичные продукты горения и термического разложения	
2.5	пониженная концентрация кислорода	
3	Что запрещается на путях эвакуации?	
3.1	Загромождать эвакуационные пути и выходы	
3.2	Устраивать сушилки и вешалки для одежды	
3.3	Применять горючие материалы для отделки стен и потолка	
3.4	Закрывать двери на замок	
3.5	Все перечисленное	
4	К передвижным относятся огнетушители, имеющие одну или несколько емкостей для зарядки ОТВ, которые смонтированы на тележке и имеют массу?	
4.1	не менее 5, но не более 500 кг	
4.2	не менее 30, но не более 500 кг	
4.3	не менее 20, но не более 200 кг	
4.4	не менее 20, но не более 400 кг	
4.5	не менее 40, но не более 500 кг	
5	Переносные огнетушители могут быть?	
5.1	передвижными	
5.2	ручными.	
5.3	выстреливаемыми.	
5.4	ранцевыми.	
5.5	забрасываемыми.	

6	О чем предупреждает этот пожарный знак? 	
6.1	Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества.	
6.2	Взрывоопасно.	
6.3	Пожароопасно. Окислитель.	
7	Порядок действия работников при пожаре?	
7.1	начать эвакуацию людей.	
7.2	начать оказание доврачебной помощи пострадавшим.	
7.3	начать тушение пожара сообщить руководству о пожаре вызвать пожарную охрану.	

(Ф.И.О. проверяющего тест)

(количество баллов)

(подпись проверяющего тест)